



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空冷ヒートポンプエアコン
《レバノール形》

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの取組の合理化に関する広域に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■EcoZEAS800の性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力	暖房能力	冷房消費電力	暖房消費電力	冷房エネルギー消費効率	区分名
形式	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)
R2ZF40B5A形	FHC40B5A	1	3.5	4.0	0.835	0.810	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	1.06	1.00	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.935	0.950	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	1.13	1.05	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
R2ZF45B5A形	FHC45B5A	1	4.0	4.5	0.941	0.935	b1
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.16	1.16	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.06	1.12	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.25	1.21	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.27	1.10	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.11	1.12	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.28	1.21	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.03	1.03	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.43	1.35	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.57	1.65	b2
R2ZF50B5A形	FHC50B5A	1	4.5	5.0	1.03	1.03	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.43	1.35	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.57	1.65	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.72	1.72	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.49	1.49	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.49	1.49	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.49	1.49	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.49	1.49	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.49	1.49	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.49	1.49	b2
R2ZF55B5A形	FHC55B5A	1	4.5	5.0	1.27	1.25	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.28	1.21	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.28	1.21	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.28	1.21	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.28	1.21	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.28	1.21	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.28	1.21	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.28	1.21	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.28	1.21	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.28	1.21	b2
R2ZF63B5A形	FHC63B5A	1	5.5	6.3	1.63	1.59	b2
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.63	1.59	b2
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.63	1.59	b2
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.63	1.59	b2
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.63	1.59	b2
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.63	1.59	b2
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.63	1.59	b2
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.63	1.59	b2
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.63	1.59	b2
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.63	1.59	b2

■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力	暖房能力	冷房消費電力	暖房消費電力	冷房エネルギー消費効率	区分名
形式	形式	台数	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A/F)
R2ZF40B5A形	FHC40B5A	1	3.5	4.0	0.883	0.870	b5
	FHC40A	1	3.5	4.0	1.13	1.05	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.940	0.950	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	1.13	1.05	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
	FHC40A	1	3.5	4.0	0.950	0.965	b2
R2ZF45B5A形	FHC45B5A	1	4.0	4.5	1.02	1.02	b5
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b2
	FHC45A	1	4.0	4.5	1.32	1.28	b2
R2ZF50B5A形	FHC50B5A	1	4.5	5.0	1.25	1.19	b5
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.52	1.40	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.52	1.40	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.52	1.40	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.52	1.40	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.52	1.40	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.52	1.40	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.52	1.40	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.52	1.40	b2
	FHC50A	1	4.5	5.0	1.52	1.40	b2
R2ZF55B5A形	FHC55B5A	1	4.5	5.0	1.37	1.36	b5
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.33	1.27	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.33	1.27	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.33	1.27	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.33	1.27	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.33	1.27	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.33	1.27	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.33	1.27	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.33	1.27	b2
	FHC55A	1	4.5	5.0	1.33	1.27	b2
R2ZF63B5A形	FHC63B5A	1	5.5	6.3	1.75	1.67	b5
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.75	1.67	b5
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.75	1.67	b5
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.75	1.67	b5
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.75	1.67	b5
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.75	1.67	b5
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.75	1.67	b5
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.75	1.67	b5
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.75	1.67	b5
	FHC63A	1	5.5	6.3	1.75	1.67	b5

●省エネ基準について

室内ユニット	冷房能力	省エネ基準	区分名
形式	(kW)	(A/F)	
HQP～形 FHP～形 FHP～形	3.5	6.0	
	4.0	6.0	
	4.5	6.0	
	5.0	6.0	
	5.5	6.0	
	6.0	6.0	
	6.5	6.0	
	7.0	6.0	
	7.5	6.0	
	8.0	6.0	
上記以外	3.5	6.0	
	4.0	6.0	
	4.5	6.0	
	5.0	6.0	
	5.5	6.0	
	6.0	6.0	
	6.5	6.0	
	7.0	6.0	
	7.5	6.0	
	8.0	6.0	

●省エネ基準・消費効率(AFP)について

AFP表示は、JIS B 8616:2006(ヒートポンプ・エアコン・冷凍機・冷凍機)に基づいて行います。
* JRA4048:2006は、JIS B 8616:2006を適用するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・ AFP＝年間総合負荷(能力)÷年間消費電力量

ダイキンエアコン

営業時間：24時間365日対応いたします。

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAX:05-737-0881 (FAX専用ダイヤル)
http://www.daikinco.com (ご相談はホムーン)

ご購入店名

TEL

据付年月日

年

月

日

ダイキン業務株式会社

本社 大阪府北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 J品川イーストビル
郵便番号 530-8323 郵便番号 108-0075

3P271252-1 M10A020 (1007) ES